

Znak sprawy: DZ.26.23.2025

Kraków dnia 01.04.2025 r.

Wykonawcy
strona internetowa – platforma zakupowa

<https://platformazakupowa.pl/pn/kolejemalopolskie/proceedings>

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia pn.: „**SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO WRAZ Z NAJMEM 6 ZBIORNIKÓW O POJEMNOŚCI 5m³ ORAZ SYSTEM DO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ PALIWOWĄ NA POTRZEBY SPÓŁKI KOLEJE MAŁOPOLSKIE**”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz.1320).

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wniesionymi do Zamawiającego w dniu 31.03.2025 Zamawiający „Koleje Małopolskie Sp. z o.o.” w Krakowie działając na podstawie art. 135 oraz art. 137 ustawy Pzp wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Wiтам, błąd w zamówieniu - nie ma pompy o wydajności 5070l/min.

Odpowiedź nr 1 ZMIANA

Zamawiający dokonuje zmiany Pkt 6.1 , ppkt 1, lit. a), w zał. nr 3 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) , który otrzymuje brzmienie

- a) *Pompa paliwowa o przepustowości min. 50l/min.,*

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Projektowanych postanowień umowy, znak sprawy: DZ.26.23.2025

.....
*Kierownik Zamawiającego/ osoba
upoważniona do podejmowania czynności w
jego imieniu*