

Załącznik nr 1

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie” na dostawę regulatorów, czujników temperatury, sterowników i przetworników (PN/26/2025/D)

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Producent	j.m.	Ilość
1.	Czujnik temperatury zanurzeniowy, typ 5207-21 , Pt1000	Samson	szt.	38
2.	Czujnik temperatury zanurzeniowy, typ 5204-21 , Pt100	Samson	szt.	5
3.	Czujnik temperatury, typ 5207-61, PT1000 , szybki L=110	Samson	szt.	5
4.	Czujnik temperatury zewnętrznej, typ 5227-5 , PT1000	Samson	szt.	9

Zadanie Nr 2

Lp.	Nazwa	Producent	j.m.	Ilość
1.	Regulator pogodowy ECL Comfort 310/230V , (087H3040)	Danfoss	szt.	1
2.	Podstawa do regulatora ECL Comfort 310 (087H3230)	Danfoss	szt.	1
3.	Wewnętrzny moduł dodatkowych wejść/wyjść ECA32 (87H3202)	Danfoss	szt.	1

Zadanie Nr 3

Lp.	Nazwa	Producent	j.m.	Ilość
1.	Sterownik programowalny FLC18-ETH-12DI-6R	F&F	szt.	1
2.	Przetwornik pomiaru temperatury MAX-MB-PT-100	F&F	szt.	1

Zadanie Nr 4

Lp.	Nazwa	Producent	j.m.	Ilość
1.	Przetwornik ciśnienia, typ MBS 3200, nr kat: 060G1874 - zakres pomiarowy 0-6 bar, G1/2, sygnał wyjściowy 4–20 mA, wraz z redukcją manometryczną o parametrach: - złącza gwintowane, - materiał korpusu: mosiądz, - gwint wewnętrzny G 1/2", - gwint zewnętrzny M20x1,5, - wykonanie "B" pod uszczelkę 	Danfoss	kpl.	10
2.	Przetwornik ciśnienia, typ MBS 3200, nr kat: 060G1877 - zakres pomiarowy 0-25 bar, G1/2, sygnał wyjściowy 4–20 mA, wraz z redukcją manometryczną o parametrach: - złącza gwintowane, - materiał korpusu: mosiądz, - gwint wewnętrzny G 1/2", - gwint zewnętrzny M20x1,5, - wykonanie "B" pod uszczelkę 	Danfoss	kpl.	10

Beata
Jagoda

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Jagoda
Data: 2025.04.16
14:49:25 +02'00'

Tadeusz
Sieńczak

Elektronicznie
podpisany przez
Tadeusz Sieńczak
Data: 2025.04.16
14:57:45 +02'00'