



Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



KRAJOWY  
PLAN  
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

GMINA NOZDRZEC  
36-245 NOZDRZEC  
woj. podkarpackie  
Regon 370440181, NIP 688-15-55-599

IKŚR.271.1.2.2025

Nozdrzec, dnia 14.03.2025 r.

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW I ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa części Szkoły Podstawowej w Izdebkach na żłobek w ramach zadania pn. „Żłobek AKTYWNY MALUCH w Izdebkach, 36-203 Izdebki 438”*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, Zamawiający udziela wyjaśnień na przedstawione przez Wykonawców zapytania:

### **Pytanie Nr 1:**

Proszę o potwierdzenie, że w zakres robót nie wchodzi wymiana na nową linii WLZ słup-konsola-Wyłącznik p.poż (rys.nr 3).

### **Odpowiedz:**

Zamawiający informuje, że zgodnie ze schematem ideowym przyłącz napowietrzny od słupa do konsoli nie podlega wymianie.

WLZ od konsoli do wyłącznika oraz wyłącznik p.poż projektowany do wymiany. Wyłącznik p.poż zgodny z przepisami aktualnymi na dzień wykonania. Przeciwpowarowy wyłącznik prądu musi posiadać certyfikat stałości właściwości użytkowych oraz świadectwo dopuszczenia.

### **Pytanie Nr 2:**

W przedmiarach brak nakładów na instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych. Proszę o potwierdzenie, że nie wchodzi w zakres robót.

### **Odpowiedz:**

Zamawiający informuje, iż połączenia wyrównawcze oraz uziemienie wchodzi w zakres

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

robót. Pozycje uzupełniono w przedmiarze.

**Pytanie Nr 3:**

W przedmiarach brak nakładów na wymianę źródeł światła na LED (oprawy pom.1.07, rys.nr 1) i czujek ruchu (pom.1.27 i 1.10).

**Odpowiedz:**

Zamawiający informuje, iż przedmiary zostały uzupełnione o wymianę opraw w pomieszczeniu 1.07. Przedmiary zostały uzupełnione również o brakujące pozycje czujek ruchu w pomieszczeniu pom.1.27 i 1.10.

**Pytanie Nr 4:**

Pozycja nr 5 przedmiaru - montaż przełącznika faz - ilość 18 szt. Na projekcie jest tylko jedna sztuka. Proszę o podanie ilości, którą należy wycenić.

**Odpowiedz:**

Pozycja została skorygowana. Po zamontowaniu Wył. P.poż z świadectwem dopuszczenia, przerzutnik faz jest integralną częścią wyłącznika.

**Dodatkowo, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 3 Ustawy przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Niniejsza modyfikacja wiąże się ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:**

**1) Rozdział X ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia:**

**Było:**

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez nie więcej niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 14.04.2025 r.**

**Jest:**

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez nie więcej niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 19.04.2025 r.**



Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

## **2) Rozdział XII ust. 2 pkt 1) i 2) Specyfikacji Warunków Zamówienia:**

### **Było:**


- 1) Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **17.03.2025 r.**, do godz. **09:00**;
- 2) Otwarcie ofert nastąpi w **17.03.2025 r.**, o godz. **09:15**, za pośrednictwem Platformy – poprzez ich odszyfrowanie, umożliwiające otwarcie plików z ofertami;

### **Jest:**

- 1) Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **21.03.2025 r.**, do godz. **09:00**;
- 2) Otwarcie ofert nastąpi w **21.03.2025 r.**, o godz. **09:15**, za pośrednictwem Platformy – poprzez ich odszyfrowanie, umożliwiające otwarcie plików z ofertami;

**Zamawiający informuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Zamawiający udostępnia wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez wyodrębniania dalszych zmian wraz z załączeniem plików: *Elektryka Przedmiar robót - Izdebki Żłobek - poprawiony oraz Rys nr 3 - poprawiony.***

**W związku z faktem, iż zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wprowadzając w jego treści zmiany analogiczne do wskazanych w treści niniejszego dokumentu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostaje opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.**

**WÓJT**  
  
*mgr Stanisław Żelaznowski*