

dn. 31.07.2019 r.

Szczecin, 29 lipca 2019 r.



Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie

PZ.5581.19.03.2019

Pracownicy H. Jakubowski
Pracownicy E. Matuszak

REKTOR
prof. dr hab. Edward Włodarczyk

1.08.19

UNIwersytet Szczeciński

al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.), zwanej dalej ustawą o PSP, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 2019 r. na terenie UNIwersytetu Szczecińskiego z siedzibą w Szczecinie, przy alei Papieża Jana Pawła II 22A w Szczecinie w budynku Domu Studenckiego nr 1 BAKALARZ, przy ulicy Bohaterów Warszawy 75 w Szczecinie:

- 1) przekroczenie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych – naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz. 620 z późn. zm. - zwanej dalej ustawą o ochronie przeciwpożarowej) i § 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719 ze zmianami – zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków), w związku z § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych,

Odpowiedź 02.08.2019 r.

mgr inż. Ewa Matuszak

Kierownik Inspektoratu BHP i OP,
Uniwersytetu Szczecińskiego

mgr inż. Ewa Matuszak

wystawione na:
do:
08.08.19 r.

001208777
UNIwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II Nr 31
70-453 SZCZECIN (1)
tel. (091) 444-11-04 fax 444-11-04
Strona 1 z 12

- 2) brak zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem dymu poziomych dróg ewakuacji - naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej i § 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 5, ust. 3 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, w związku z § 207 ust. 2, stosownie do § 243 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
- 3) brak dokumentacji z informacjami niezbędnymi do oceny skuteczności i niezawodności działania wentylatorów oddymiających, bądź zabezpieczających przed zadymieniem, w które wyposażono klatki schodowe - naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej i § 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 5, ust. 3, stosownie do § 3 ust. 1 i 2, § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, w związku z § 207 ust. 2, stosownie do § 245 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
- 4) brak zabezpieczeń przed zadymieniem lub urządzeń służących do oddymiania klatki schodowej w części mieszkalnej, będącej w jednej strefie pożarowej z częścią budynku zamieszkania zbiorowego - naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej i § 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 5, ust. 3, stosownie do § 3 ust. 1 i 2, § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, w związku z § 207 ust. 2, stosownie do § 245 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
- 5) brak zamknięć drzwiami dymoszczelnymi klatek schodowych - naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej i § 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, w związku z § 207 ust. 2, stosownie do § 245 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
- 6) brak zamknięć drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 z pomieszczeń prowadzących na drogi komunikacji ogólnej - naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej i § 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, w związku z § 207 ust. 2, stosownie do § 246 ust. 6 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.

Informuję jednocześnie, że istnieje możliwość usunięcia ww. nieprawidłowości w trybie warunków zamiennych, o których mowa w § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.).

Szczegółowa informacja dotycząca ww. rozwiązań zamiennych znajduje się w załączeniu do niniejszego pisma.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 50 § 1 k.p.a. wzywam do zajęcia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, odnośnie usunięcia ww. uchybień poprzez zastosowanie rozwiązań zamiennych.