



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska

Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga

Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

RT.404/0072/2024

Bydgoszcz, 25.07.2024 r.

Zarząd Dróg Miejskich i
Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy

2024-07-31, 24670/2024



75536

Święcikowska Aleksandra

Zarząd Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej
ul. Toruńska 174A
85-844 BYDGOSZCZ

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu branży drogowej w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od ul. Zaświat do ul. Skromnej dla zadania „Przebudowa ulicy Powstańców Warszawy w Bydgoszczy” realizowanego w ramach BBO

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z o.o. informuje, że uzgadnia plan zagospodarowania terenu branży drogowej w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od ul. Zaświat do ul. Skromnej dla zadania „Przebudowa ulicy Powstańców Warszawy w Bydgoszczy” z uwzględnieniem poniższych wymagań.

1. Z uwagi na zmianę poziomu terenu przewidzieć wykonanie regulacji wysokościowej armatury wodociągowej, tj. dostosowanie długości trzpieni zasuw, wysokości usytuowania hydrantów przeciwpożarowych oraz skrzynek do zasuw i hydrantów, do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.
2. Projektowane krawężniki lokalizować poza istniejącymi zasuwami na przyłączach wodociągowych, lub dokonać przebudowy armatury w przypadku kolizji, staraniem i na koszt Inwestora (wystąpić do MWiK – sp. z o.o. o warunki techniczne na przebudowę armatury).

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym błędnie) inwestor zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach MWiK - sp. z o.o.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
(pismo + załączniki graficzne)
2. Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Inwestycji
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 BYDGOSZCZ
(pismo + załączniki graficzne)
3. RT/RSt a/a
tel. 52 58-60-977

Członek Zarządu

mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga

