



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

**Zarząd Dróg Miejskich i
Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy**

2024-07-23, 23939/2024



73317

Święcikowska Aleksandra

19

UZGODNIENIE NR 5787/BR/ZTI/2024 z dnia: 2024-07-18

Zadanie: Przebudowa ulicy

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres: ul. Powstańców Warszawy

Projektant: - -, upr. nr: -

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Toruńska 174A 85-844
Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.


Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

5787/BR/ZTI/2024

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie właściwej, dla terenu inwestycji, Gazownię w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 3285468.
2. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwy, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Istniejącą sieć gazową naniesiono orientacyjnie. Szczegółowy przebieg trasy sieci gazowej należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
5. Zachować, wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych.
6. W miejscach dla których wyżej wymienione rozporządzenie oraz przepisy dotyczące warunków technicznych dla innych obiektów budowlanych nie określają wymaganego przykrycia sieci gazowej, należy zachować przykrycie nie mniejsze niż 0,8m i nie większe niż 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza się przykrycie gazociągu większe niż 1,2 m.
7. Nad siecią gazową w pasie 2m /1m w każdą stronę/ nie stosować nawierzchni betonowej zbrojonej.
8. Dokonać regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
9. Krawężniki należy lokalizować w odległości min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku konieczności lokalizacji na trasie gazociągu, krawężniki należy montować na ławie tłuczniowej z wyłączeniem odcinków, na których występuje armatura gazowa typu zasuw, kurki.
10. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzić systemem ręcznym, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować sprzętem ciężkim.
11. Przedłożona mapa, potwierdzona pieczęcią PSG stanowi integralną część uzgodnienia.
12. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
13. Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.


Pieczętka i podpis:

Kierownik
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Dariusz Świętek

Osoba do kontaktu: Marcin Kaplar (marcin.kaplar@psgaz.pl)

5787/BR/ZTI/2024


m
 KRS 0005514001, RESCN 1420
 eat, do uggomine
 57871321217 12024
 18.07.2024 6F



52.84	52.07	15/5	<p>Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Powstańców Warszawy w Bydgoszczy</p>	<p>kreślił: inż. Karolina Mazur</p>	<p><i>Mazur</i></p>
			<p>Zadanie finansowane z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO)</p>	<p>Sprawił: mgr inż. Marek Stanek</p>	<p><i>19.12.2024</i></p>
			<p>Inicjator: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a 85-844 Bydgoszcz</p>	<p>Skala:</p>	<p>Nr rys.: 1.2. plan sytuacyjny</p>

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 ul. W. Bandrowskiego 16, 33-105 Tarnów
 Oddział Zakład Gazownictwa w Bydgoszczy
 ul. Jagielska 42, 85-087 Bydgoszcz
 tel. 52 328 51 01 faks 52 328 51 02
 NIP 526 24 96 411
 KRS 0060374001, REGON 142738519

Bu. do upewnien
5787/132/27/12024
18.02.2024



Nazwa zadania:	Przebudowa ulicy Powstańców Warszawy w Bydgoszczy	kreślił: inż. Karolina Mazur	<i>Karolina Mazur</i>
	Zadanie finansowane z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO)	Sprawdził: mgr inż. Marek Stanek	<i>17. Stanek</i>
Inwestor:	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a 85-844 Bydgoszcz	Skala:	Nr rys.: 1.3. plan sytuacyjny