

Kodrąb, dnia 13.02.2025 r.

Zamawiający:

Gmina Kodrąb

ul. Niepodległości 7,

97-512 Kodrąb

Adresat:

Wszyscy nabywcy Specyfikacji

GKI.271.2.2025

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ***Budowa instalacji OZE dla obiektów komunalnych na terenie Gminy Kodrąb***

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

„Proszę o wyjaśnienie w jakim celu zaprojektowano 2 rozdzielnie AC na terenie ujęcia wody?”

Odpowiedź na pytanie:

Rozdzielnia RAC 1 zostanie zamontowana w pobliżu inwertera na konstrukcji wsporczej. Rozdzielnia RAC 2 zostanie zamontowana w budynku ujęcia wody. Przebieg trasy kablowej RAC 1- RAC2 oraz miejsca montażu rozdzielnic naniesiono na rysunku K-01.

Jednocześnie informujemy, że nie ulega zmianie termin składania ofert.

Wójt Gminy Kodrąb

/-/

Bożena Krawczyk