





Ochrona od porażen zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41.
Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

Rozdzielnica podtynkowa. Minimum 100 pól



Nr	Moc zainstalow ana [kW]	Nazwa	Pomieszczenie
1	70,91	Rozdzielnica piwnicy	-1.7
2	92,00	Rozdzielnica parteru	0.10
3	94,3	Rozdzielnica I piętra	1.9
4	88,48	Rozdzielnica II piętra	2.9
5	88,1	Rozdzielnica III piętra	3.1
6	5,00	Rozdzielnica węzła ciepłego	-1.4
7	-	Lampki kontrolne	-
8	-	Ochronnik	-

Obiekt	21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin				
Biuro projektowe			Mariusz Januszewski tel. 502 255 881 Zientarskiego 16/1 www.horn-projekt.pl 75-852 Koszalin mail:biuro@horn-projekt.pl		
Adres	ul. Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów	Branża: Elektryczna		Skala 1:100	
Projektował:	mgr inż. Tomasz Juszkiewicz	ZAP/0188/PWOE/14	10.2023		
Sprawdził:					
Opis rysunku	Temat: Remont budynku nr 2 w Kompleksie 2111		Nr rysunku		
Schemat rozdzielni RG		przy ul. Zagórskiej 21 w Trzebiatowie		E17	