

## Zestawienie urządzeń elektrycznych

Zespół	Symbol	Prąd maksymalny/na pięcie	Napięcie	Odporność poż.	Model	Wypożenie	Lokalizacja
		[A]	[V]				
4x okno połaciowe oddymiające oddymiania klatki schodowej znakowana CE dla swego przeznaczenia	OD1		24	B300	okno połaciowe oddymiające 940x1400 powierzchnia czynna 0,65m <sup>2</sup> , łączna powierzchnia czynna zestawu 4 x 0,65 = 2,6 m <sup>2</sup> , współczynnik przenikania ciepła 1,1 W/m <sup>2</sup> x K ciężar około 50kg na sztukę	siłownik elektryczny 24V	dach nad klatką
Oddymianie klatki schodowej automatyka sterowania elementami oddymiania klatki schodowej, znakowana CE dla swego przeznaczenia	CZS	25	230		wyk wewnętrzne	sterowanie siłownikiem drzwiowym 4 szt., sterowanie siłownikami okien napowietrzających 2 szt. sterowanie klapą dymową 4 szt., przyciski RPO 4 szt., system detekcji 9 czujek optycznych, sygnał otworzenia zamków elektromagnetycznych w domofonie	klatka schodowa