



SZCZEGÓŁ "D":

- Przepustnica międzykołnierzowa ZETKAMA typ 497 DN25 PN10
- Złączka połączeniowa zaciskana z gwintem zewnętrznym 25x2,
- Zawór równoważący do instalacji cwu typ STAD-B DN 15
- Kołnierz stalowy sztykowy do wspawania DN25 PN10 - 2 szt.

SZCZEGÓŁ "E":

- Przepustnica międzykolejnicowa ZETKAMA typ 497 DN50 PN10
- Złączka połączeniowa zaciskana z gwintem zewnętrznym 63x5,8
- Złączka połączeniowa zaciskana z gwintem wewnętrznym 25x2,3
- Zawór równoważący do instalacji cwu typ STAD-B DN 20
- Kolnierz stalowy sztywny do wspawania DN50 PN10 - 2 szt.

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH S.A.

ul. Obornicka 108 50-961 Wrocław

Gmina kaptolowa

SK

HOLDING

Nazwa zadania	PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWZEWEGO W TRZEBNIU"		
Nazwa i adres obiektu	Kompleks wojskowy K-0594, woj. dolnośląskie, powiat bolesławiecki, jedn. ew. 020102, 2 Bolesławiec, obręb: 0023 Parkoszów, dz. ewid. 330/1		
Investor	Rajonowy Zarząd Infrastruktury ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra	Rejestr 5770	Nr zadania 24059
Stadium projektu	PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT III PROJEKT TECHNICZNY - TOM 3/7	Branża sanitarna	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Nowak nr upr. 77/DOŚ/05 do projektowania i/oraz ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Skala 1:100/500	Data 3.06.2024
Sprawdzający	mgr inż. Ewa Frukacz nr upr. DOŚ/0119/PBS/20 do projektowania i/oraz ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Data 3.06.2024	Podpis
Nazwa rysunku	SIECI I PRZYŁĄCZE CIEPŁNE - C.W.U. PROFIL	Nr rysunku 5770 _PT_SS_06_00	