



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACJI			
Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2
N.1. _INSTALACJA NAWIEWNA			
N.1. 1	Czerpnia ścienna CzS-A 600x500 (2 x 800x900)	2	
N.1. 2	Kanał wentylacyjny QD-N-C-600x500-610	2	1,34
N.1. 3	Kolano QBv-N-C-600x500-30-30-120-90	2	2,10
N.1. 4	Kanał wentylacyjny QD-N-C-600x500-1350	2	2,97
N.1. 5	Kolano QBFv-N-C-1600x900-200-200-150-90	2	2,10
N.1. 6	Kratka went. KRS-600x500-AA	2	
W.1. _INSTALACJA WYWIEWNA			
W.1.1	Wyrzutnia dachowa okrągła WPDE śr. 400	3	
W.1. 2	Podstawa dachowa PD-B/I 400	3	
W.1. 3	Cokół dachowy, izolowany, skośny śr. 400, H=500mm, kąt 10%	3	
W.1. 4	Kanał wentylacyjny SPR-C-400-1000	3	1,27
W.1. 5	Króciec ILSNL-400	3	

- UWAGI:
- Elementy wentylacyjne blaszane wykonywać jako niskociśnienowe z blachy ocynkowanej.
 - Zastosować elementy wentylacyjne systemu kanałów prostokątnych oraz systemu Spiro – w zestawieniu użyto przykładowych oznaczeń występujących na rynku.

<div><div></div><div>WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH S.A. ul. Obornicka 108 50-961 Wrocław</div><div></div></div>			
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWczego W TRZEBIENIU"		
Nazwa i adres obiektu	Kompleks wojskowy K-0594, woj. dolnośląskie, powiat bolesławiecki, jedn. ew: 020102_2 Bolesławiec, obręb: 0023 Parkoszków, dz. ewid. 330/1	Rejestr 5770	Nr zadania 24059
Inwestor	Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra	Branża sanitarna	
Stadium projektu	PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT III PROJEKT TECHNICZNY - TOM 4/7	Skala 1:50	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Nowak nr upr. 77/DOŚ/05 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Data 3.06.2024	Podpis
Sprawdzający	mgr inż. Ewa Frukacz nr upr. DOŚ/0119/PBS/20 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Data 3.06.2024	Podpis
Nazwa rysunku	BUDYNEK NR 7 (KOTŁOWNIA) - RZUT WENTYLACYJNA PRZEKRÓJ	Nr rysunku 5770 - PT - IS - 12 - 00 <small>zadanie stadium branża rysunek wersja</small>	