

OZNACZENIA:

Instalacja wodociągowa:

Proj. rurociągi wody zimnej (I stopień) z rur stalowych ocynkowanych

Proj. rurociągi wody zimnej – uzdatnionej z rur stalowych ocynkowanych

ZW.1 – Proj. główny zestaw wodomierzowy

1) Zasuwa wodociągowa, klinowa, kołnierzowa np. NR KAT. 4000E1 DN80
2) Wodomierz wody zimnej, śrubowy z nadajnikiem kontaktronowym DN50
3) Filtr kolnierzowy do wody pitnej, siatkowy nr kat. 7110 DN65
4) Zawór zwrotny, klapowy np. NR KAT. 9831 DN65
5) Zasuwa wodociągowa, klinowa, kołnierzowa np. NR KAT. 4000E1 DN65

Oznaczenia przyborów:

ZL... – Zlew ścienny jednokomorowy z baterią ścienną, ze stali nierdzewnej
Zzw... – Zawór czerpalny wody zimnej ze złączką do węża

UWAGI:
1. Oznaczenia numeryczne kotłowni wodnej zgodnie ze schematem tech. kotłowni, rys. 5770_PT_IS_01.
2. Oznaczenia numeryczne kotłowni parowej zgodnie ze schematem techn. kotłowni, rys. 5770_PT_IS_02.

Grupa kapitałowa

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH S.A.
ul. Obornicka 108 50-961 Wrocław

HOLDING

Nazwa zadania	**PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU"**		
Nazwa i adres obiektu	**Kompleks wojskowy K-0594, woj. dolnośląskie, powiat bolesławiecki, jedn. ew: 020102_2 Bolesławiec, obręb: 0023 Parkoszów, dz. ewid. 330/1**	Rejestr **5770**	Nr zadania **24059**
Inwestor	**Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra**	Branża **sanitarna**	
Stadium projektu	**PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT III PROJEKT TECHNICZNY - TOM 4/7**	Skala 1:50	
Projektant	**mgr inż. Grzegorz Nowak nr upr. 77/DOŚ/05** do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Data 3.06.2024	Podpis
Sprawdzający	**mgr inż. Ewa Frukacz nr upr. DOŚ/0119/PBS/20** do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Data 3.06.2024	Podpis
Nazwa rysunku	**BUDYNEK NR 7 (KOTŁOWNIA) IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ**	Nr rysunku **5770 _ PT _ IS _ 07 _ 00** (zadanie _ stadium _ branża _ rysunek _ wersja)	