

Wykonawcy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach w gminie Oława

(Ogłoszenie nr 2025/BZP 00187531 z dnia 2025-04-11)

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

Zamawiający – Gmina Oława, mając na uwadze treść przepisu art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1320, ze zm.) informuje, co następuje:

- I. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące wyjaśniania treści SWZ. Z uwagi na powyższe Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez podania źródła zapytania.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o podanie pełnej nazwy producenta systemu monitoringu, funkcjonującego w gminie Oława. Czy producent systemu udostępni kody źródłowe (mapę sygnałów wejść/wyjść) celem wpięcia nowych pompowni ścieków? Czy Zamawiający planuje koszty związane tytułem włączenia nowych pompowni do działającego już systemu w gminie?

Odpowiedź:

Zamawiający do monitorowania sieci przepompowni ścieków wykorzystuje dedykowane moduły telemetryczne LinkerGPRS. Dostawcą urządzeń oraz oprogramowania jest firma: Com-Tech Karina Zarzeczny-Rabiej, ul. Klonowa 14b/9, 49-318 Skarbimierz Osiedle. Kody źródłowe zostaną udostępnione Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Koszty z tytułu włączenia nowych pompowni należy ująć w kosztach pośrednich usługi elektrycznej.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji przedmiotowego postępowania.

W imieniu Zamawiającego

Wójt Gminy Oława
Artur Piotrowski
/podpis w oryginale/